


Merkblatt für die Errichtung von Saugleitungen

Grundlage: § 15 Abs. 3 und 4 der Entwässerungssatzung, letzte Änderung vom 22.06.2020

- (3.) Beim Neubau sind abflusslose Sammelgruben und Kleinkläranlagen auf dem Grundstück so zu platzieren, dass zur Abfuhr der Fäkalien (bzw. Fäkalschlämme) der Ansaugstutzen vom öffentlichen Bereich aus, möglichst ohne Betreten des Grundstückes, zugänglich ist. Die Anlage wird vom Verband erst nach Vorlage der Bestandsunterlagen, der Hersteller-Errichter-Bescheinigung und des Dichtigkeitsnachweises in Betrieb genommen.
- (4.) Bei Sammelgruben und Kleinkläranlagen, die nicht über eine Saugleitung mit Ansaugstutzen verfügen und/oder die nicht über eine ausreichende Zufahrt i. S. d. Absatzes 7 angefahren werden können, ist ab dem 01.01.2021 der zusätzliche Mehraufwand zum Verlegen einer Saugleitung (Schlauchgebühr) vom Grundstückseigentümer bzw. der Grundstückseigentümerin zu erstatten.

Bei der Installation einer erdverlegten Saugleitung ist folgendes zu beachten:

1. Die erdverlegte Saugleitung (z.B. Rohr: KG 2000 DN 100, max. 50 m Länge, max. Saugtiefe 3,50m) soll frostfrei, mindestens 0,60 m tief und mit leichtem Gefälle in Richtung Sammelgrube verlegt werden.
2. In der Sammelgrube ist ein senkrechttes Rohr, am unteren Ende leicht abgeschrägt, zu installieren.
3. Zum Absaugen ist am Schlauchende ein Saugstutzen (Perrot-Kupplung-Mutterteil) mit Blinddeckel (Verschlusskappe) mittels Schellen zu befestigen.
4. Um den Ansaugstutzen muss im Gartenzaun Bewegungsfreiheit von mind. 0,50 m x 0,50 m gewährleistet werden.
5. Der Ansaugstutzen darf **nicht in den öffentlichen Bereich hineinragen** (Verkehrssicherungspflicht). Er soll stattdessen bündig mit dem Zaun enden.



1. Abflusslose Sammelgrube
4. Zaun

2. Saugleitung mit Befestigung
5. Saugstutzen mit Verschlusskappe

3. KG 2000 DN 100
6. Zaunöffnung 0,50m x 0,50m

Grafik: „SPREE-PR“

Für eventuelle Fragen diesbezüglich stehen Ihnen unser Abwassermeister Herr Hirthe (0172/3866993) oder unsere Sachbearbeiterin Frau Witzschke (03394/4760-16) gerne zur Verfügung.